



Утверждаю:  
Главный врач МБУЗ  
«ЦРБ МО Новопокровский район»  
Т.В. Ивлева  
19 мая 2018 г.

**Мероприятия для устранения нарушений по  
Предписанию № 68/1/103  
от 17.05.2018 г.**

1. Монтаж и оборудование АПС в родильном отделении. **(НПБ 110-03)**
2. Обработка огнезащитным составом металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке (родильное отделение). **(СНиП 21-01-97)**
3. Составление ПСД АПС в патологоанатомическом отделении. **(НПБ 110-03)**
4. Обработка огнезащитным составом чердачных помещений в патологоанатомическом отделении.
5. Устранение в лестничной клетке (2-этаж) кладовой сестры-хозяйки в хирургическом отделении. **(ППР п.23)**
6. Допущено устройство складского подсобного помещения под лестничным маршем на первом этаже, где хранится оборудование и сгораемые материалы (1 корпус). **(ППР п.23)**
7. Монтаж и оборудование АПС в терапевтическом и детском отделениях. **(НПБ 110-03)**
8. Установка противопожарного люка выхода в чердачное помещение в районной поликлинике. **(СНиП 21-01-97)**
9. Выход из подвального помещения отделить от общей лестничной клетки сертифицированными противопожарными дверями в районной поликлинике. **(СНиП 21-01-97)**
10. Составление ПСД АПС в стоматологическом отделении. **(НПБ 104-03)**
11. Установка сертифицированных противопожарных дверей, отделяющих помещение электрощитовой от помещений детской поликлиники. **(СНиП 21-01-97)**
12. Монтаж и оборудование АПС в наркологическом отделении. **(НПБ 110-03)**
13. Составление ПСД АПС для ОКЛД и ОСМП. **(НПБ 110-03)**
14. Составление ПСД АПС в амбулатории ст. Ильинской. **(НПБ 110-03)**
15. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций в амбулатории ст. Ильинской. **(СНиП 21-01-97, ППР п.21)**
16. Установка сертифицированных противопожарных дверей, отделяющих помещения кладовых от помещений больницы в амбулатории ст. Ильинской. **(СНиП 21-01-97)**
17. Составление ПСД АПС в амбулатории пос. Незамаевский. **(НПБ 110-03)**
18. Обработка огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного помещения, не проверено состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций в амбулатории пос. Незамаевский. **(СНиП 21-01-97, ППР п.21)**
19. Установка сертифицированных противопожарных дверей, отделяющих помещения кладовых от помещений больницы в амбулатории пос. Незамаевский. **(СНиП 21-01-97)**

20. Установка сертифицированных противопожарных дверей, отделяющих помещения кладовых от помещений больницы в УБ с. Горькая Балка. (СНиП 21-01-97)

21. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций в УБ ст. Калниболотской (СНиП 21-01-97, ППР п.21)

22. Установка сертифицированных противопожарных дверей, отделяющих помещения кладовых от помещений больницы в УБ ст. Калниболотской. (СНиП 21-01-97)

23. Составление ПСД АПС в ФАП ст. Плоской. (НПБ 110-03)

24. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций в ФАП ст. Плоской. (СНиП 21-01-97, ППР п.21)

25. Составление ПСД АПС в ФАП пос. Малокубанский. (НПБ 110-03)

26. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций в ФАП пос. Малокубанский. (СНиП 21-01-97, ППР п.21)

27. Составление ПСД АПС в ФАП пос. Южный. (НПБ 110-03)

28. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций в ФАП пос. Южный. (СНиП 21-01-97, ППР п.21)

29. Составление ПСД АПС в ФАП х. Хлебороб. (НПБ 110-03)

30. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций в ФАП х. Хлебороб. (СНиП 21-01-97, ППР п.21)

31. Составление ПСД АПС в ФАП пос. Вперед. (НПБ 110-03)

32. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций в ФАП пос. Вперед. (СНиП 21-01-97, ППР п.21)

33. Составление ПСД АПС в ФАП пос. Восход. (НПБ 110-03)

34. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций в ФАП пос. Восход. (СНиП 21-01-97, ППР п.21)

35. Составление ПСД АПС в ФАП пос. Первомайский. (НПБ 110-03)

36. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций в ФАП пос. Первомайский. (СНиП 21-01-97, ППР п.21)

Инженер по ПБ  М.А. Петрова