

Легенда тактико-специального учения:

17 марта 2017г. в 11-00, в палате № 1 наркологического отделения возник пожар.

Состав (количество) персонала: 3

Количество больных: 6

Температура наружного воздуха: +11 градусов

Скорость ветра: 4 м/с

Постовая медсестра:

- проверяет реальность возникновения пожара;
- сообщает о пожаре в отделении по телефону 01, сотовому 010;
- докладывает в приёмное отделение о возникновении пожара;
- приступает к тушению пожара с использованием огнетушителя.

Главный врач:

- отдаёт распоряжение дежурному врачу приёмного отделения об объявлении в больнице режима ЧС и сборе руководящего состава больницы;
- докладывает о ЧС в министерство здравоохранения Краснодарского края (т. 8918-11-71-97) и Региональный центр медицины катастроф (т.8-861-275-51-68,т.8-861-275-51-54).

Дежурная медсестра наркологического отделения оповещает заведующего и персонал отделения в соответствии со схемой оповещения.

Дежурная медсестра наркологического отделения:

- отдаёт распоряжение дежурному персоналу отделения на проведение эвакуации отделения и на тушение пожара;
- контролирует ход эвакуации из отделения;
- проверяет помещения на предмет полноты эвакуации пациентов.

Тушение пожара в наркологическом отделении до прибытия пожарных подразделений осуществляется с максимальным использованием первичных средств пожаротушения, имеющихся в отделении (4 огнетушителя ОП-4).

При тушении пожара вся дежурная смена отделения имеет при себе электрические фонари и газодымозащитные комплекты (ГДЗК).

Дежурный слесарь и санитары лечебных отделений:

- оказывают помощь в эвакуации пострадавших из наркологического отделения.

В ходе проведения тренировки основные усилия сосредоточить на спасении жизни и здоровья пациентов и сотрудников, скорейшей ликвидации очага пожара.

Все пострадавшие пациенты эвакуируются в холл наркологического отделения.

Автотранспорт экстренных медицинских служб пропускать в первую очередь и расположить непосредственно на площадке во дворе перед корпусом отделения.

До прибытия пожарных подразделений всё руководство на месте чрезвычайной ситуации осуществляет дежурный врач приёмного отделения.

Инженер по ПБ :  М.А. Петрова

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центральная районная больница
муниципального образования
Новопокровский район»
191, Калинина ул., Новопокровская ст.,
Новопокровского района,
Краснодарского края, 353020,
ИИН 2344011477 ОГРН 1022304419004
ОКПО 01912513 ОКОНХ 91511
№ Л/45 от 23.03.17 г.
на № _____ от _____

Директору ГБУЗ «РЦМК»
Н.М.Жильцовой

Во исполнение письма ГБУЗ «РЦМК» от 06.07.2016г. № 01.21-310/16 «Об обеспечении пожарной безопасности в медицинских организациях» администрация МБУЗ «ЦРБ мо Новопокровский район» докладывает, что выполнены следующие мероприятия:

Согласно требований Федерального закона РФ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":

- все запасные эвакуационные выходы освобождены от посторонних предметов, частично обеспечены легко открываемыми запорами;
- все имеющиеся десять систем автоматической пожарной сигнализации находятся в исправном состоянии. Ежемесячно проводится техническое обслуживание специализированной организацией. Внутренний пожарный водопровод при сдаче корпусов в эксплуатацию отсутствовал;
- все ЛПУ снабжены памятками для пациентов больницы о мерах пожарной безопасности, которые имеются в каждой палате с ночным прибыванием пациентов, а так же памятка-инструкция о порядке действия обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время;
- все огнетушители находятся в допустимой норме и имеют графическое обозначение на местах, где они расположены;
- во всех структурных подразделениях имеются уголки пожарной безопасности, на которых размещены инструкции: "Действия персонала при пожаре", "Инструкция к плану эвакуации";
- на основании плана работы по пожарной безопасности ежемесячно проводится проверка состояния пожарной безопасности, наличие и исправность противопожарного оборудования, защиты и спасения людей от пожаров в структурных подразделениях. Результаты докладываются на расширенных совещаниях с работниками ЛПУ и выполняются указанные предписания.
- все структурные подразделения обеспечены в необходимом объеме средствами эвакуации, ручными фонарями, газодымозащитными комплектами, огнетушителями.
- на всех объектах размещены дополнительные памятки о мерах пожарной безопасности.
- составлен план для практических тренировок.

- исполняется график проверки противопожарного состояния структурных подразделений.
- проведена работа по расчёту финансовых средств в целях выполнения предписаний «ОНД и ПР Новопокровского района, Главного управления МЧС по Краснодарскому краю»
- отрабатывается вопрос о составлении проектно-сметной документации на строительство пожарного водопровода для больничного городка ст. Новопокровской, подготовлены все необходимые проекты и экспликации для начала работы.
- исполнено письмо Министерства Здравоохранения Краснодарского края от 02.03.2017 г. «Об устранении нарушений пожарной безопасности в 2017 году», в ходе которого предписание, выданное инспекцией «ОНД и ПР Новопокровского района, Главного управления МЧС по Краснодарскому краю», взяты под строгий контроль и ведется учет выполнения указанных в них нарушений.
- 17 марта 2017 г. в наркологическом отделении МБУЗ «ЦРБ МО Новопокровский район» проведено тактико-специальное учение и практическая отработка плана эвакуации с привлечением 125-ПЧС Новопокровского района. Информация о проведенной тренировке прилагается в сканированном виде.

/ Главный врач МБУЗ «ЦРБ МО
Новопокровский район»

Т.В. Ивлева

Исполнил:
М.А. Петрова
8(86149)7-22-49

АКТ

Проведения тактико — специальных учений и практической отработки плана эвакуации в наркологическом отделении **МБУЗ «ПРБ по Новопокровский район»**

(наименование учреждения)

«17» марта 2017 г.

Новопокровский район

В соответствии с письмом №48-5079\13-10-09 от 22.05.2013г. «О проведении тактико-специальных учений» комиссия в составе Зам. начальника отряда начальник 125-ПЧС, майор вн. Службы Буняева А.А., заведующего наркологическим отделением Махонина Н.В., начальника мед. службы по МР и ГО Маломужева О.В., специалиста по пожарной безопасности МБУЗ «ПРБ МО Новопокровский район» Петровой М.А.

1.Произвели проверку выполнения практической отработки планов эвакуации больных и медицинского персонала из наркологического отделения, в количестве 9 человек.

2. Начало тренировки 11 час 00 мин.

3. Участники тренировки: (Ф.И.О., должность медперсонала, кол-во больных)

Зав. отделением : Махонин Н.В.;

м/с : Лисица С.В.;

Санитарка: Афанасьева Н.А. и 6 чел. больных.

Телефонная связь работает. Отделение оснащено первичными средствами пожаротушения огнетушители ОП-4(3) — 4шт. эл. Фонарем и ГДЗК, пожарным щитом.

4. Условное место возникновения пожара (наименования помещения, предмета возгорания)

17 марта 2017г. в палате № 1 наркологического отделения возник пожар. При пожаре один больной получил отравление продуктами горения.

5. Вариант решения тренировочной задачи: (описание действий персонала)

Палатная санитарка заметив возгорания докладывает старшей медсестры о пожаре. Старшая медсестра проверяет реальность и объем возникновения пожара, сообщает по т-01 или 010 в диспетчерскую пожарной части о пожаре и докладывает зав. отделению о пожаре и наличии пострадавших от ожогов. Приняв доклад, заведующий отделением дублирует сообщение о возникновение пожара в пожарную часть, докладывает о возникшей ситуации главному врачу. Отдает распоряжение старшей медсестре об оказании помощи пострадавшим, а медсестре распоряжение о встрече прибывающих экстренных оперативных служб.

Начальник мед. службы по МР и ГО сообщает о чрезвычайной ситуации оперативному дежурному центру медицины катастроф (8-861-27-55-168), а также оперативному дежурному ОВД и администрации Новопокровского района (ЕДДС 7-29-55; 7-13-59) и в министерство здравоохранения Краснодарского края (т. 8-918-111-71-97).

Постовая медсестра отдает распоряжение палатным санитаркам на проведение эвакуации больных отделения, контролирует ход эвакуаций из отделения, проверяет помещения на предмет полноты эвакуации пациентов, сверяет со списком больных в отделении и эвакуированных. Тушение пожара в отделении до прибывшая пожарных подразделений осуществляли санитарки не участвующие в эвакуации с применением первичны средств пожаротушения (огнетушители ОП-4(3) и ОУ-3-2 шт).

При тушении пожара участники ликвидации при себе имели электрофанари и газодымозащитные комплекты (ГДЗК), а также использовали инвентарь пожарного щита.

До прибытия пожарных подразделений , все руководство на месте чрезвычайной ситуаций осуществляет заведующий отделением. По прибытии пожарной части зав. отделением доложил о месте пожара, что горит, количестве эвакуированных людей, о принятых мерах по тушению

пожара и в дальнейшем стал выполнять указания старшего по службе.

6. Время выполнения тренировочной задачи: 15 мин.

7. Тренировка умения пользоваться первичными средствами пожаротушения. Все работники, подразделения умеют пользоваться первичными средствами пожаротушения, огнетушителями ОП-4(3) и ОУ-3.


8. При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки (последовательно излагаются недостатки, явившиеся причиной недостаточно быстрой и безопасной эвакуации): отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.


9. Для устранения недостатков необходимо (указать мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации, также улучшит действия персонала):


Установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.

10. Результат : удовлетворительно.

Члены комиссии: _____ Буняев А.А.

 Махонин Н.В.

 Маломужев О.В.

 Петрова М.А.